

Központ**Marcali Város Önkormányzat**
részére**MARCALI**Rákóczi u. 11.
8700

Iktatószám: 661667-16-2/2016.

Ügyintéző: Pénzesné Benke Szilvia

Melléklet: -

Hiv. Szám: -

Ügyintézőjük: -

Tárgy: Marcali, Liszt F. u. ivóvízhálózat
rekonstrukció engedélyezési terv**ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT**

- Tervszám: 2016/11.
- Felelős tervező: Vető Attila (VZ-T/14-0577)

A DRV ZRt. Engedélyezési Osztály, Keszthely a bemutatott tervdokumentáció tartalmát áttanulmányozva, az abban rögzített nyomvonalvezetésekkel és a tervezett műszaki megoldásokkal kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi:

1. Szigorúan betartandók az egyeztetési jegyzőkönyvben leírtak!
2. A tervezett ivóvízvezeték érinti a kezelésünkben lévő víziközművet, ezért a kivitelezés során szigorúan betartandók az MSZ 7487/2-80 előírásai ill. a DRV ZRt. kezelésében lévő közművek védelme érdekében azok 2-2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető!
3. Tervezett ivóvízvezeték:
D110 KPE P10 ivóvízvezeték 372,1 fm
NA 100 föld feletti tűzcsap 1 db
D25 KPE házi ivóvízbekötés 43 db
4. Tervezett DN 110 KPE ivóvíz vezeték a 279 hrsz.-ú (Liszt F. u.) utcában üzemelő D110 KPE ivóvízhálózat részek között üzemelő NA100 AC ivóvízvezeték rekonstrukciója terv szerinti csomóponti kialakításokkal készül, 372,1 fm hosszban. A 0+168,5 szelvényben tervezett tűzcsap DN 100 kitérésbiztos földfeletti kivitelű legyen, elé tolózárra beépítése szükséges. A létesítendő tűzcsapnál a tolózár és a QN idom közé min. 30 cm-es FF idom beépítését kérjük, a tolózár nyithatósága - zárhatósága miatt, kötések elektorfúziós idomokkal történjenek.
5. A kivitelezés megkezdése előtt az ingatlanok telekhatár pontjait ki kell tűzni. A tervezett ivóvízvezeték töréspontjait a kitűzési vázlat koordináta jegyzéke alapján kell kitűzni.
6. A tervezett ivóvíz gerincvezeték a terv mellékletét képező földhivatali tulajdoni lap szerinti tulajdonban lévő ingatlanon került megtervezésre.
7. A nem közterületet érintő vezetékek és létesítmények esetén szolgalmi jog alapítás szükséges az ellátásért felelős javára.
8. Marcali Város Önkormányzatának építésügyi hatósági, valamint tulajdonosi hozzájárulásaiban leírtakat be kell tartani.
9. A csökötések kialakítása elektrofittings hegesztéssel kell hogy történjen, a karimás kötések, a szerelvények és tolózárak a DRV Zrt.-nél alkalmazott szerelvénytípusok lehetnek.
10. A kiváltás kivitelezése alatt az üzemeltetés zavartalanságát, a provizórikus vízellátást biztosítani kell, a kivitelezés ütemezését az üzemeltetővel egyeztetni kell.
11. A felhagyásra kerülő vezetékek megszüntetéséről gondoskodni kell.
12. A kezelésünkben lévő ivóvízvezetéseket a kivitelezés megkezdése előtt, szakfelügyeletünk jelenléte mellett, kutató árokkal fel kell tární!

Központ

13. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra meghívást, a kivitelezés megkezdési időpontjáról értesítést kérünk.
14. Nyíltárkos bejárást kérünk a vezetékek betakarása előtt.
15. A kivitelezés során a meglévő, üzemelő közművek helyszíni feltárását biztosítani kell, a közműkeresztezések csomópontjaiban és közút keresztezéseknél védőcső beépítését írjuk elő.
16. A kivitelezés során a nyomvonalon a vezeték fektetésnél az ágyazati réteg kialakítására, valamint a visszatöltött talaj tömörségének betartására különös gondot kell fordítani.
17. A meglévő ivóvíz hálózatra történő rácsatlakozást meg kell rendelni a DRV ZRt. Marcali Üzemvezetőségén. A rákötést kizárólag a DRV ZRt. végezheti el!
18. A kivitelezési tevékenység csak szakfelügyeletünk mellett végezhető. A kivitelezési munkák megkezdése előtt, 8 (munka) nappal, kérjük a szakfelügyelet írásbeli megrendelését a DRV ZRt. Marcali Üzemvezetőségén (8700 Marcali, Kossuth L. u. 59.).
19. A meglévő közműre való rákötést, megszüntetést és a szakfelügyeletet a fent említett üzemvezetőségtől 8 (munka) nappal megelőzően írásban kell megrendelni.
20. A műszaki átadás-átvételi eljárásra vonatkozó meghívót a DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztályára a 8601 Siófok Pf.:59 postacímre és a megrendelo@drv.hu e-mail címre kérjük megküldeni. A műszaki átadásra a Keszthelyi Üzemvezetőség képviselőjét is meg kell hívni.
21. A műszaki átadás előtt 8 (munka) nappal az alábbi dokumentációkat kell a DRV ZRt. Keszthelyi Üzemvezetőségre megküldeni:

Ivóvíz hálózat tekintetében:

1 pld. komplett és 6 pld. szűkített dokumentációt kérünk összeállítani az alábbi tartalommal:

- 7 pld. átadás-átvételi jegyzőkönyv a sikeres műszaki átadás-átvételtől
- 7 pld. vízjogi létesítési engedély
- 7 pld. nyomvonal-módosítás esetén módosított vízjogi létesítési engedély
- geodéziai bemérési dokumentáció (1 példány M=1:4000, 7 példány M=1:500, 1 példány digitális állomány cd-n AutoCad formátumban dwg. kiterjesztéssel)

Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013 (VIII.29) Korm. rendelet szerinti – az e-közmű igazolás kiadásához szükséges – geodéziai dokumentáció tartalmi követelményei a következők:

- mérési jegyzet, jegyzőkönyv (analóg vagy digitális formában)
- bemérési nyilatkozat (papír)
- bemérési jegyzőkönyv (analóg)
- bemérési jegyzőkönyv (digitális)
- vektoros digitális állomány (EOV)
- műszaki leírás

A fentiekben felsorolt geodéziai dokumentációt kompletten 1 pld.-ban digitálisan cd-n is szükséges átadni társaságunk részére.

- átadási dokumentáció az alábbi tartalommal:
 - 7 pld. megvalósulási terv: Ha terv szerinti kivitelezés történt, elég csak az átnézeti rajzon kivitelező által lebélyegezve, aláírva. Amennyiben módosítások is voltak, a módosítással érintett tervlapok is kellenek, a módosítások rávezetésével, valamint a kivitelező cégszerű aláírásával.
 - 1 pld. beépített anyagok minőségi bizonylatai
 - 1 pld. építési napló másolat
 - 7 pld. építményjegyzék, a vízjogi létesítési engedély szerinti bontásban a kivitelező cégszerű aláírásával

ff.d

Központ

- 1 pld. a nem közterületet érintő vezetékek és létesítmények esetén a szolgalmi jog alapítás bejegyzés igazolása tulajdoni lappal
 - 1 pld. üzemeltető kezelésébe kerülő földterületek tulajdonjogi rendezésének dokumentálása, tulajdoni lappal
 - 7 pld. negatív vízvizsgálati jegyzőkönyv
 - 1 pld. vagyonátadásra vonatkozó megállapodás
 - 7 pld. vezetékek nyomáspróba jegyzőkönyve, data logger-es méréssel igazoltan (üzemeltető aláírásával)
 - 1 pld. érintésvédelmi jegyzőkönyv
 - 1 pld. szerelési és szabványossági nyilatkozat
 - 7 pld. tűzcsap bemérési jegyzőkönyv
 - 1 pld. villámvédelmi rendszerek felülvizsgálatának jegyzőkönyve
 - 7 pld. kivitelezői, tervezői nyilatkozat
 - 1 pld. magyar nyelvű gépkönyvek, garanciajegyek, minőségi bizonylatok
 - 7 pld. üzemeltetési szabályzat és utasítás
 - 7 pld. kezelési, karbantartási utasítás
 - 7 pld. próbaüzemi zárójelentés (próbaüzem esetén)
 - 1 pld. nyomásfokozónál az energiaszolgáltatóval az energiavételezésre vonatkozó megállapodás átadása (energiavételezés módja és a szolgáltatási határ meghatározása)
 - 1 pld. amennyiben bekötés is készül a törzshálózati vezetékekkel együtt, a tulajdonosok névjegyzéke helyrajzi számok szerint.
22. Fenti nyilatkozatunkat, a tárgyi tervdokumentációra vonatkozó, vízjogi létesítési engedély kiadásához adtuk meg, melyet kérünk, szíveskedjen az engedélyező hatóságnak megküldeni.

Siófok, 2016. október 17.



Krisztin Róbert
termelés támogató főmérnök

**Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.**
40.



Suhajda Zsolt
engedélyezési osztályvezető

Kapják: Címzett
DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztály
DRV Zrt. Marcali Üzemvezetőség
DRV Zrt. Pénzügyi Osztály
Tervtár