

Érkezett: 2016 AUG 12.

Szám: 4109-G/2016.

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 7626 Pécs, Búza tér 8/a.

Marcali Város Önkormányzata
Mali István Úr
Marcali
Rákóczi u. 11.
8700

E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
Áramhálózati Üzem Nagykani
7626 Pécs
Búza tér 8/a.
www.eon-hungaria.com
Szűcs András
T: 30-378-3513
F: 83-506-238
andras.szucs1@eon-hungaria.com

.../2016.

20067440

Keszthely, 2016. augusztus 11.

Tárgy: Közműkezelői hozzájárulás

Tisztelt Cím!

Egyeztetési szám: 4111 EDE J 0515/2016

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Nagykani-
zsai telephelyéhez benyújtott **Marcali Liszt Ferenc utca ivóvízhálózat**
rekonstrukció engedélyezési terv (rajtszám: 2016/11. H-1.) alapján, vala-
mint a 2016. június 22-én kiadott Terv- és Közmű egyeztetési jegyző-
könyvek alapján Társaságunk a közműkezelői hozzájárulását megadja, az
alábbiak betartása mellett:

A tárgyi munka Társaságunk kezelésében lévő **Marcali Liszt utcai 0,4 kV-
os légvezetékes hálózatot és csatlakozó vezetékeket** érinti, a nyomvonal a
hálózattal párhuzamosan halad, leágazások a hálózatot keresztezik.

A benyújtott tervrajzon a 0,4 kV-os hálózati nyomvonal feltüntetésre került.

Kérjük a hálózatok oszlopaitól, vezetékeitől a szabványos védőtávolságot
betartani és megővni az oszlopok állékonyságát. A megközelítéseknel és
keresztezéseknél, kérjük a 2/2013 (I. 22.) NGM rendelet, a villamos művek,
valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
maradéktalan betartását.

Management:
Gelencsér Lajos
Csulák Ferenc

A 2/2013 (I. 22.) NGM rendelet szerint a biztonsági övezet terjedelme:

6.§ (1) Föld feletti vezeték - ideértve a tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is - biztonsági övezete a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőkől vízszintesen és a nyomvonalra merőlegesen mért függőleges síkig terjed:

- legfeljebb 1 kV névleges feszültségig 1m, a vezeték tartószlopán elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5m.

A 2/2013 (I. 22.) NGM rendelet szerint 10. §-a (1) alapján a föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos:

- a munkavégzés a feszültség alatt álló vezetőtől bármely irányban mért 3 m-es távolságban (szerszámmal és építési anyaggal sem lehet ezen távolságon belül kerülni)
- önálló tartószerkezet, daru, állványzat létesítése
- föld-depónia létesítése
- nem éghető anyagok, 2 métert meghaladó tárolása (építőanyag) amelynél a mértékadó magasság a depónia-ember-mozgástér együttes mérete

Kivitelezési munka során a 0,4 kV-os légvezetékek vezetőit 2m-en belül sem géppel, sem egyéb segédeszközzel, nem közelíthetik meg. Amennyiben ezt tartani nem tudják, akkor az adott vezetékek feszültségmentesítését kell kérni.

Biztonsági övezetet érintő területen, a kivitelezés kizárólag Társaságunk szakfelügyelete mellett történhet, amit a munkavégzés idejére – annak megkezdése előtt 7 nappal az egyeztetési számra hívatkozva – az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Nagykánizsai telephelyétől (8800 Nagykánizsa, Király u. 1. Fax: 93/503-533) kell megkérni.

Munkaterület és műszaki átadásra 8 nappal előtte az E.ON Áramhálózati Üzem Nagykanizsa területileg illetékes Hálózat üzemeltető területi referensét meg kell hívni.

A fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk a tervszerinti kiegészítéshez.

Kérjük a fentiek szíves elfogadását.


Üdvözlettel:

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.



Várkonyi Ferenc
Üzemvezető



Czippán Kornél
Beruházási koordinátor